

Minimalne wymagania techniczne

1. Wymagania na łącza

JST musi posiadać łącze do Internetu zrealizowane przez dowolnego operatora telekomunikacyjnego (ISP) zakończone w standardzie Ethernet lub FastEthernet.

Ponadto istnieje konieczność posiadania, stałej czteroadresowej podsieci publicznych adresów IP dostarczonych przez operatora telekomunikacyjnego (minimalnie 1 użytkowy, publiczny adres IP, na którym będzie zarejestrowana w DNSie domena internetowej poczty elektronicznej JST).

Łącze lokalizacji głównej JST powinno posiadać przepustowość niezbędną do komunikacji z CPD. Dodatkowa przepustowość dla łącza w relacji JST – CPD powinna wynosić:

Minimalnie	4 Mb/s download; 4Mb/s upload
Optymalnie	6Mb/s download ; 6 Mb/s upload

2. Wymagania na serwerownie

Pomieszczenie serwerowni musi spełniać następujące warunki:

1. Zabezpieczać możliwość zamontowania w niej szafy telekomunikacyjnej/rack o wymiarach:
 - a. Wysokość: 2,0 m
 - b. Głębokość: 1,0 m
 - c. Szerokość: 1,0 m
2. Pomieszczenie musi posiadać doprowadzoną linię zasilania elektrycznego 230V, o mocy nie mniejszej niż 3000W
3. Pomieszczenie musi posiadać zamontowaną klimatyzację.

W przypadku kiedy szafa do danej JST nie jest dostarczana, w istniejącej szafie musi być możliwość zamontowania sprzętu co najmniej o rozmiarze 20U.

3. Wymagania na sieć energetyczną.

Sieć energetyczna urzędu musi umożliwiać podłączenie do niej całego zamówionego sprzętu

UWAGA:

Wymaganie 1 musi być spełnione bezwzględnie. W przypadku wymagań 2 i 3 dopuszczalne są odstępstwa od podanych warunków, ale za wynikające z nich skutki ewentualnych uszkodzeń i nieprawidłowości odpowiada w okresie realizacji i trwałości Projektu Partner – właściciel dostarczonego majątku.